Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)

Отдел надзорной деятельности города Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного надзора)

Предписание № 83/1/1, №83/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Каменск – Уральский техникум торговли и сервиса»
Директору ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Елене Олеговне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Аверинского В.В. Отдел надзорной деятельности и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, № 83 от «01» июня 2021 г.
(наименование органа ГПН)
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период « 16 » июня 2021г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., « 21 » июня 2021г. с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., « 23 » июня 2021г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., « 24 » июня 2021г. с 13 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин., « 02 » июля 2021г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

проведена проверка начальником ОНДиПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Якимовой Ольгой Леонидовной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

ГАПОУ СО «КУТТС» по адресу: Свердловская область, г.Каменск – Уральский, ул. Октябрьская, 99
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с директором ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Е.О., заместителем директора по АХЧ Федоровым А.Ю.
(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Общие				
1	Не произведено ежегодное проведение испытания средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 54, статьи	02.07.2022	

	оповещения управления эвакуацией) при эксплуатации сверх срока службы, до их замены в установленном порядке. В зданиях Общественно бытовой корпус (ОБК) (Литер А), Блок теоретических занятий (БТЗ) (Литер Б), Блок производственных мастерских (БПМ) (Литер В), Блок производственных мастерских (БПМ) (Литер Д) не произведено техническое переоснащение установок и систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а именно: - кабельные линии пожарной сигнализации и системы оповещения не соответствуют действующим нормам, а именно не отвечают требованиям пожаростойкости (кабель, провод телефонный); - не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций подразделений пожарной охраны и полной эвакуации людей в безопасную зону; - кабели и провода систем противопожарной защиты объектов, прокладываемые при групповой прокладке должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315; - отсутствует защита от ложных срабатываний; - отсутствуют световые оповещатель "Выход" в столовой в коридор ; - на объекте не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний	82 п.2, п.7, ст. 83, п. 1, п. 4, п. 5, п. 6. ст. 84; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.2, таблица 1, п. 11, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» п. 6.6.34; п. 6.5.1; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 5.3; СП 6.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.5, п. 4.6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54);		

	указанных систем; - в неисправном состоянии в здании БМП литер Д средства обеспечения пожарной безопасности;			
Здание Общественно бытового корпуса (Литер А)				
2	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (помещения № 15 - 1 этаж (по техническому паспорту инв. номер 5122\01\27-00 от 09.01.2008 года), (помещения склада № 13 - подвал (по техническому паспорту инв. номер 5122\01\27-00 от 09.01.2008 года),	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 12);	02.07.2022	
3	В кабинете 1 этажа (помещение № 15 по техническому паспорту инв. номер 5122\01\27-00 от 09.01.2008 года) эксплуатируется как склад столовой, помещение склада - подвал (помещение № 13 по техническому паспорту инв. номер 5122\01\27-00 от 09.01.2008 года) отсутствуют противопожарные двери в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости от помещений с другим классом функциональной пожарной опасности	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 27, ст. 87 п. 6, п. 7, ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3 таблица 23 и 24);	02.07.2022	
Здание Блок производственных мастерских (Литер В)				
4	Помещения мастерских (№10, №17, №18, №37 по техническому паспорту инв. номер 5122 от 09.01.2008 года) категории В-2/П-IIа не отделены от коридоров в здании I степени огнестойкости противопожарными перегородками I типа	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 27, ст. 87 п. 6, п. 7, ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3 таблица 23 и 24, СП 4 13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» п. 4.1, п. 4.2, п. 6.2.10),	02.07.2022	
5	В помещениях мастерских (№10, №17, №18, №37 по техническому паспорту инв. номер 5122 от	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический	02.07.2022	

	09.01.2008 года) категории В-2/П-IIа отсутствуют противопожарные двери в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости	регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 27, ст. 87 п. 6, п. 7, ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3 таблица 23 и 24);		
6	В помещении категории В-2/П - IIа ((№10, №17, №18, №37 по техническому паспорту инв. номер 5122 от 09.01.2008 года) установленные светильники не соответствуют классу пожароопасной зоне	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 50 п. 1, ст. 82 п.1);	02.07.2022	
7	Двери, расположенные на путях эвакуации (помещение №4 коридор по техническому паспорту инв. номер 5122 от 09.01.2008 года) открываются не по направлению выхода из здания	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст.6, п. 52, ст. 53, СП 1.13130 2020 " Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.22, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 26 д);	02.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **июле 2022 г.**

(квартал, месяц).

Начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского,
Каменского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
Якимова Ольга Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«02» июля 2021г.

М.П.*

Предписание для исполнения получил:

директор Гончаренко Е.О.

(подпись) / (должность, фамилия, инициалы)

«02» июля 2021 г.

Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)

Отдел надзорной деятельности города Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного надзора)

Предписание № 84/1/1, №84/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Каменск – Уральский техникум торговли и сервиса»
Директору ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Елене Олеговне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Аверинского В.В. Отдел надзорной деятельности и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, № 84 от «01» июня 2021 г.
(наименование органа ГПН)
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период» « 24 » июня 2021г. с 11 час. 10 мин. до 12 час. 10 мин. « 02 » июля 2021г. с 16 час. 15 мин. до 17 час. 15 мин.

проведена проверка начальником ОНДиПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Якимовой Ольгой Леонидовной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

ГАПОУ СО «КУТТС» по адресу: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Южная, 4
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с директором ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Е.О., заместителем директора по АХЧ Федоровым А.Ю.
(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не произведено ежегодное проведение испытания средств обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, до их заме-	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 54, статьи 82 п.2, п.7, ст. 83, п. 1, п. 4, п.	02.07.2022	

	ны в установленном порядке, Не произведено техническое переоснащение установок и систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а именно: - кабельные линии пожарной сигнализации и системы оповещения не соответствуют действующим нормам, а именно не отвечают требованиям пожаростойкости (кабель, провод телефонный); - не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций подразделений пожарной охраны и полной эвакуации людей в безопасную зону; - кабели и провода систем противопожарной защиты объектов, прокладываемые при групповой прокладке должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315; - отсутствует защита от ложных срабатываний;	5, п. 6. ст. 84; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.2, таблица 1, п. 11, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» п. 6.6.34; п. 6.5.1; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 4.1, п. 5.3; СП 6.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.5, п. 4.6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54)		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **июле 2022 г.**

(квартал, месяц).

Начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского,
Каменского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
Якимова Ольга Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«02» июля 2021г. М.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 02 » июля 2021 г.

Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)

Отдел надзорной деятельности города Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного надзора)

Предписание № 85/1/1, №85/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Каменск – Уральский техникум торговли и сервиса»
Директору ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Елене Олеговне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Аверинского В.В. Отдел надзорной деятельности и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, № 85 от «01» июня 2021 г.
(наименование органа ГПН)
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период» « 23 » июня 2021г. с 10 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин., « 02 » июля 2021г. с 14 час. 05 мин. до 15 час. 05 мин.

проведена проверка начальником ОНДиПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Якимовой Ольгой Леонидовной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Общежитие ГАПОУ СО «КУТТС» по адресу: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Октябрьская, 97
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с директором ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Е.О., заместителем директора по АХЧ Федоровым А.Ю.
(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не произведено ежегодное проведение испытания средств обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст.	02.07.2022	

	сверх срока службы, до их замены в установленном порядке, Не произведено техническое переоснащение установок и систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а именно: - кабельные линии пожарной сигнализации и системы оповещения не соответствуют действующим нормам, а именно не отвечают требованиям пожаростойкости (кабель, провод телефонный); - не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций подразделений пожарной охраны и полной эвакуации людей в безопасную зону; - кабели и провода систем противопожарной защиты объектов, прокладываемые при групповой прокладке должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315; - отсутствует защита от ложных срабатываний;	54, статьи 82 п.2, п.7, ст. 83, п. 1, п. 4, п. 5, п. 6. ст. 84; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.2, таблица 1, п. 11, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» п. 6.6.34; п. 6.5.1; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 5.3; СП 6.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.5, п. 4.6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54)		
2	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.107 п.4);	02.07.2022	
3	На путях эвакуации в общем коридоре 1 этажа отсутствует аварийное освещение	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6 ст. 53, СП 1.13130 2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.12, СП 52. 13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.6.1, п. 7.6.2, п. 7.6.3; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 23);	02.07.2022	

4	В помещении склада категории В-1/П - IIа (№4 по техническому паспорту инв. номер 5122 от 09.01.2008 года) 1 этаж, установленные светильники не соответствуют классу пожароопасной зоне	(ФЗ РФ от 27.1 по техническому паспорту инв. номер 5122 от 09.01.2008 года 2.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 50 п. 1, ст. 82 п.1);	02.07.2022	
5	Аппарат предназначенный для отключения электроснабжения склад (помещение №4 по техническому паспорту инв. номер 5122 от 09.01.2008 года) 1 этаж, а располагается внутри помещения категории В-1/П - IIа	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 293);	02.07.2022	
6	Проложен электрический кабель по горючему основанию козырька входной группы общежития	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 35 з);	02.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **июле 2022 г.**
(квартал, месяц).

Начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского,
Каменского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
Якимова Ольга Леонидовна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«02» июля 2021г. М.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись) директор Тончаренко Е.О.
(должность, фамилия, инициалы)

«02» июля 2021 г.

Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)

Отдел надзорной деятельности города Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного надзора)

Предписание № 86/1/1, №86/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Каменск – Уральский техникум торговли и сервиса»
Директору ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Елене Олеговне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Аверинского В.В. Отдел надзорной деятельности и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, № 86 от «01» июня 2021 г.
(наименование органа ГПН)
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период» « 24 » июня 2021г. с 08 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. « 02 » июля 2021г. с 15 час. 10 мин. до 16 час. 10 мин.

проведена проверка начальником ОНДиПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Якимовой Ольгой Леонидовной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

ГАПОУ СО «КУТТС» по адресу: Свердловская область, г.Каменск – Уральский, ул. О. Кошевого, 21
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с директором ГАПОУ СО «КУТТС» Гончаренко Е.О., заместителем директора по АХЧ Федоровым А.Ю.
(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1 .	Не произведено ежегодное проведение испытания средств обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, до их замены в установленном порядке, Не	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 54, статьи 82 п.2, п.7, ст. 83, п. 1, п. 4, п. 5, п. 6. ст. 84; СП 486.1311500.2020	02.07.2022	

	произведено техническое переоснащение установок и систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а именно: - кабельные линии пожарной сигнализации и системы оповещения не соответствуют действующим нормам, а именно не отвечают требованиям пожаростойкости (кабель, провод телефонный); - не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций подразделений пожарной охраны и полной эвакуации людей в безопасную зону; - кабели и провода систем противопожарной защиты объектов, прокладываемые при групповой прокладке должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315; - отсутствует защита от ложных срабатываний; - звуковые сигналы системы оповещения на 1 этаже у столовой и, на 2 этаже правое крыло не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА	«Системы противопожарной защиты. Перечень зданий и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.2, таблица 1, п. 11, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» п. 6.6.34; п. 6.5.1; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 4.1, п. 5.3; СП 6.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.5, п. 4.6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54)		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **июле 2022 г.**

(квартал, месяц).

Начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского,
Каменского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
Якимова Ольга Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«02» июля 2021г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«02» июля 20 г.