



Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Камensk-Уральский техникум торговли и сервиса»
(«ГАПОУ СО «КУТТС»)
623426, Свердловская область,
г. Камensk-Уральский, ул. Октябрьская д. 99
телефон/факс: (3439) 39-61-22, 39-80-44
e-mail: kuttsc@mail.ru; http://kuttsc.k-uralsk.ru
ОКПО 33884161 ОГРН 1026600936262
ИНН/КПП 6665005602/661201001

Начальнику ОНД и ПР г. Камensk-
Уральского, Камenskого городского
округа УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области

В.В. Аверинскому

«30» июля 2021 года № 475
на № _____ от « _____ » _____ 2021 года

Уважаемый Василий Валерьевич!

В ответ на Ваш запрос от 09.07.2021 №831, 832 сообщаем о принятых мерах по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности по предписаниям № 83/1/1, №83/1/2, № 84/1/1, №84/1/2, № 85/1/1, №85/1/2, № 86/1/1, №86/1/2 от 02.07.2021 г., выданными отделом надзорной деятельности города Камensk-Уральского, Камenskого городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области:

1. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений от 26.07.2021.
2. На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации по договору с проектной организацией ООО «Кайдзен плюс» на замену АПС (п.1,3, 9, 10 плана мероприятий).
3. Разработкой сметной документации на установку противопожарных дверей 7 шт. (п.12, 14 плана мероприятий) и на замену пожарных шкафов 20 шт. (п.4 плана мероприятий) занимается ООО «Охрана УАЗ».
4. Остальные пункты плана мероприятий будут выполнены своими силами.

Приложение: План мероприятий по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности по предписаниям № 83/1/1, №83/1/2, № 84/1/1, №84/1/2, № 85/1/1, №85/1/2, № 86/1/1, №86/1/2 от 02.07.2021 г.

Заместитель директора по социально-
педагогической работе

К. А. Калиева

Федоров А.Ю.
Тел.: 904 540 76 79

Получили: 01