

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГАПОУ СО «КУТТС»  
\_\_\_\_\_ Е.О. Гончаренко  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности по предписанию № 2309/010-66/92-П/ВП от 22.09.2023 г.,  
выданными отделом надзорной деятельности города Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Свердловской области.

№ п/п	Наименование нарушения	Перечень работ, необходимых для устранения нарушения	Срок исполнения	Ответственный	Прим.
Ул. Октябрьская, 97, общежитие					
1	П.8.1 «На объекте защиты (в здании общежития) имеющиеся в наличии огнетушители не соответствуют рангу тушения, а именно в помещениях, где возможно возникновение пожара класса А (твердые горючие вещества и материалы), расположены углекислотные огнетушители, предназначенные для тушения пожаров класса В, С, Е»	Укомплектовать пожарные шкафы в общежитии огнетушителями класса А (порошковыми).	20.09.2024	Федоров А.Ю.	
2	П.8.2 «Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре»	Организовать испытание металлических наружных открытых лестниц.	20.09.2024	Федоров А.Ю.	
3	П.8.3 «Не обеспечено содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, в исправном состоянии, а именно: отсутствует красочное покрытия, наблюдается ржавчина и коррозия металла»	Организовать обработку и покраску лестниц.	20.09.2024	Федоров А.Ю.	
4	Планы эвакуации в коридорах не соответствуют требованиям нормативной документации (ГОСТ 34428-2018, ППР № 390)	Разработать, изготовить и заменить планы эвакуации.	20.09.2024	Федоров А.Ю.	

Заместитель директора по АХЧ:

  
26.09.2023

Федоров А.Ю.